



Gienger Memmingen KG | Fraunhoferstr. 76 | 87700 Memmingen
 T +49 8331. 935-0 | F +49 8331. 935-494 | www.gc-gruppe.de

Checkliste für die Wartung einer Wohnungslüftung

Heizkessel werden regelmäßig und vorschriftsmäßig geprüft und gewartet – doch gilt das auch für verbaute Lüftungsanlagen?

- **Filterwechsel**
 (anfangs sollten durch die erhöhte Belastung die Filter 1/2-jährlich getauscht werden, später genügt in der Regel ca. jährlich)
- **Prüfung und ggf. Reinigung der Luftdurchlässe und Ventile**
 (innen – können durch Staub und in Küchen durch Fett verschmutzen)
- **Sichtkontrolle der Außen- und Fortluftdurchlässe**
 (Können z.B. durch Blätter und Insekten verschmutzen)
- **Prüfung und ggf. Ersetzen von Vorsatzfiltern**
 (z.B. in Abluftventilen von Bädern oder Küchen)
- **Inspektion des Luftverteilsystems**
 (auf alle Reinigungsarbeiten im Luftverteilsystem kann in der Regel verzichtet werden, wenn der Filterwechsel in den erforderlichen Zeitabständen durchgeführt wurde)
- **Inspektion des Lüftungsgerätes**
 - * **Prüfung und ggf. Reinigung des Wärmetauschers**
 (diese können je nach Wärmetauscher abgesaugt oder unter fließendem Wasser gereinigt werden)
 - * **Prüfung und ggf. Reinigung des Kondensatablauf**
 (Verschmutzung z.B. durch Staub)
 - * **Inspektion und ggf. Reinigung der Ventilatoren**

Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, haben wir Ihnen anbei eine Auflistung der in den letzten Jahren verbauten Anlagen und eine Checkliste für den Wartungseinsatz vor Ort erstellt

.....
Rückantwort: Fax: 08331. 935-494 / E-Mail: monika.linse@gc-gruppe.de

Firma	
Name	
<input type="checkbox"/> Bitte schicken Sie mir die entsprechenden Filter zur Wartung zu	
<input type="checkbox"/> Bitte informieren Sie mich zukünftig regelmäßig über anstehende Geräte-Wartungen	
<input type="checkbox"/> Ich möchte solche Erinnerungen nicht mehr erhalten!	
Datum	Unterschrift



Checkliste vor Ort Wartung der Lüftungsanlage

Tätigkeit	erledigt	Nicht erforderlich	Austausch erforderlich
Filterwechsel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prüfung und ggf. Reinigung der Luftdurchlässe und Ventile	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sichtkontrolle der Außen- und Fortluftdurchlässe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prüfung und ggf. Ersetzen von Vorsatzfiltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspektion des Luftverteilsystems	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspektion des Lüftungsgerätes → Prüfung und ggf. Reinigung des Wärmetauschers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspektion des Lüftungsgerätes → Prüfung und ggf. Reinigung des Kondensatablauf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspektion des Lüftungsgerätes → Inspektion und ggf. Reinigung der Ventilatoren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspektion von Brand- und Rauchschutz-technischen Einrichtungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Notizen:

Durchgeführt durch:	Datum:		
	Folgetermin erforderlich?	Ja	Nein