



## Wolf Regelung

1. Stelle die aktuelle Uhrzeit und Datum ein.
2. Regelung soll ab der Temperatur (Außen) 15°C im Sommerbetrieb wechseln
3. Stelle folgendes Programm für den HK 1 (Heizkörper) und ein 2. Einstellung ein, sowie die WW-Zeiten.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa + So
HK 1	07:00 – 12:00 14:00 – 20:00	06:00 – 17:00 19:00 – 22:00	08:00 – 16:00	09:00 – 22:00	10:00 – 12:00 14:00 – 22:00	08:00 – 12:00 16:00 – 23:00
HK 1	08:30 – 11:45	08:30 – 11:45	08:30 – 11:45	08:30 – 11:45	08:30 – 11:45	09:00 – 12:45
2.Einst.	13:00 – 16:00	13:00 – 16:00	13:00 – 16:00	13:00 – 16:00	13:00 – 16:00	15:30 – 22:00
W W	07.00 – 20.00	17.00 – 22.00	06.00 – 22.00	06.00 – 22.00	07.00 – 12.00	08.00 – 20.00

Wähle für HK 1 die passende Heizkurve aus und stelle sie ein AT -15°C VL 65°C.

4. Auslegung HK 1 AT – 12°C VL 40°C  
(Wie funktioniert die Parallelverschiebung?)
5. Passen sie kurzfristig die Raumtemperatur um -2,5°C an und welche Auswirkungen hat das?
6. Stelle den Heizungsbetrieb um auf Schornsteinfegerbetrieb um und erläutere kurz, was passieren wird!